

Утверждаю:
Главный инженер АО «АМЖКУ»


«3» 09 В. А. Барсуков
2019 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

для котельных АО «АМЖКУ» гп. Новоаганск Нижневартовского района
в отопительный зимний период 2019- 2020 годов
(95°C - 70°C)

Температура наружного воздуха °C	Температура сетевой воды	
	t 1 (подающей сети), °C	t 2 (обратной сети), °C
+8	33,9	30,2
+6	36,4	31,9
+4	38,8	33,5
+2	41,3	35,4
0	43,7	37,1
-2	46,2	38,6
-4	48,4	40,0
-6	50,4	41,6
-8	52,7	43,2
-10	54,9	44,6
-12	57,1	46,0
-14	59,2	47,3
-16	61,3	48,8
-18	63,4	50,2
-20	65,5	51,5
-22	67,5	52,7
-24	69,7	54,2
-26	71,8	55,6
-28	73,8	56,9
-30	75,8	58,2
-32	77,9	59,5
-34	79,8	60,7
-36	81,8	61,8
-38	83,6	63,0
-40	85,5	64,2
-42	87,5	65,3
-44	89,2	66,3
-46	91,0	67,5
-48	92,9	68,6
-50	95,0	70,0

Ведущий инженер СГЭ АО «АМЖКУ»



Е.В. Зарипова